

do Zapytania Ofertowego Nr 12/ZWIK-DT/2021

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Prośba: Dopuszczenie do postępowania armatury firmy DOMEX Sp. z o.o., ul. Pieszycka 11, 58-200 Dzierżonów

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do postępowania armaturę firmy DOMEX Sp. z o.o. w zakresie materiałów, gdzie produkty spełniają wymagania Zamawiającego, tj. wykonanych z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7 oraz zabezpieczonych farbą epoksydową, minimum 250 mikronów.

Z poważaniem
Zakład Inżynierii i Kanalizacji
Piotr Malczyk
Piotr Malczyk